



Oprawy awaryjne	
AW1	M2
AW2	C1
AW2c	OS W1 COLD + zestaw ścienny
EW1	DC S M1
EW2	DC S M1 z flagą
EW3	DC G

UWAGI:

- W projekcie dobrano następujące tryby pracy opraw:
 - oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
 - oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
-
-
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno”.
- Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
- Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;
- Załączanie oświetlenia hali – lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. Przewidzieć załączanie oświetlenia hali przy każdym wejściu z korytarza.

Symbole	Typ	Nazwa
1	LR ST LB LED p/r1 ED 12W 1000x/940 IP44 biały	
2	LR ST LB LED p/r1 ED 20W 1600x/940 IP44 biały	
3	LC SM LED 600x600 p/r1 ED 23W 3000x/940 IP20 MPM biały	
4	LC SM LED 600x600 p/r1 ED 34W 4000x/940 IP20 MPM biały	
4 DALI	LC SM LED 600x600 p/r1 ED DALI 34W 4000x/940 IP20 MPM biały	
5	LR LB LED p/r1 ED 18W 2050x/940 9x17 IP44 T8x1. biały GEN2	
6	LR ST LB LED p/r1 ED 19W 1700x/940 IP44 biały	
7	ID R 100 LED p/r1 ED 14W 1250x/940 IP65/54 50x1. biały biały	
8	AK ED BASIC LED ED 32W 3000x/940 PC opal IP65	
9	TN LED 275 ED 120W 3800x/940 PC IP65 90x1. szary	
10	TN LED 370 ED 140W 3400x/940 PC IP65 90x1. szary	
11	TN LED 370 ED 180W 3600x/940 PC IP65 90x1. szary	
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY POJEDYŃCZY		
CZUJNIK OBECNOŚCI		

ZMIANA:		OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ	DATA
INWESTOR: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól			PROJEKTANT: OWL sp. z o.o. ul. Zadzisze 16a 65-775 Zielona Góra 68 410 22 21 www.owlpolka.pl	
INWESTYCJA:	Budowa centrum wspierania startupów przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli			
ADRES INWESTYCJI:	Nowa Sól, ul. Zielonogórska Działki nr ewid. 43/21, 43/22, 43/46, 132/4 i 43/10			
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja oświetlenia - rzut piętra			
FAZA PROJEKTU		BRANŻA	NR RYSUNKU	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY [PW]		Elektryczna	PW-E-4	1:100
PROJEKTANT:	WEL/NAZWIŚCIE	NR UPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
SPRAWDZAJĄCY:	Krzysztof Łojewski	LBS/0003/PWBE/17	01.2022	
OPRACOWANIE:	Lukasz Sawicki		01.2022	