

- _	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	- _	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE	OŚWIELTENIE
–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3KD250A	3NP1 160A	5SL6 C1 1P	5SG7 63A	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10	5SL6 C10
-		-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5



OŚWIELTENIE	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	JWK	JWK	JWK	JWK	Gniazda	Gniazda
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5SL6 C10	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA	5SV1 B16 AC 30mA
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Wszystkie aparaty wyposażyć w styk pomocniczy - zgodnie z rysunkami elekwacji rozdzeilnic
Wszystkie liczniki energii elektrycznej wyposażyć w interface Modbus RTU i podłączyć do BMS
Jeżeli nie wskazanoinaczej - stosować kable i przewody typu N2XH-J lub równoważne o dostosowanej klasie reakcji an ogień

INWESTOR:
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

PROJEKTANT:
OWL sp. z o.o.
ul. Zacisze 16a
65-775 Zielona Góra
68 410 22 21
www.owlpolska.pl

INWESTYCJA:
Budowa centrum wspierania startupów przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli

ADRES INWESTYCJI:
Nowa Sól, ul. Zielonogórska nr ewidencyjny 43/21, 43/22, 43/64, 132/4, 43/10

Schemat Rozdzielnicy RH1 - cz.1

Krzysztof Łojewski

Łukasz Sawicki

LBS/0003/PWBE/17

PW-E-7